

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Maternité

Chambre maternité 7 — Chambre maternité

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	

UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Éclairage naturel	
Obligatoire	Second jour toléré
Souhaité	
A proscrire	

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)	
Ouvrable	Fixe
Oscillo-battant	
Coulissant	
Limiteur d'ouverture	
Autre :	

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Étanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.7	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Rayonnage	Banque/comptoir
Plan de travail	Tablette
Paillasse sèche	Meuble haut
Paillasse humide	Meuble bas

Portes	
Vers local :	Larg : Pleine
Vers local :	Larg : Pleine
Peinture	Stratifiée
Confidentialité	Dimension occulus :
Contrôle d'accès : Libre	
Contrôle : Type (mécanique, badge, serrure, ...)	
Serrure	

Chauffage / ventilation / climatisation	
Local rafraîchi	Température
Local refroidi	Hiver
Local chauffé	22
Extraction renforcé	Été
Rejet d'air spécifique	24
Gestion de la pression	
Spécificités :	

Niveau éclairement		SA	VV	Détecteur
Normal				
Poste travail				
Lecture / Soins				

Type éclairage		Fréquence d'utilisation	
Plafonnier		Allumage prolongé	
Applique		On / Off fréquents	
Veilleuse			
Localisé	Type :		
Autre	Type :		

Electricité cou

MAT-07

	Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	2		
PC 16A ondulée	4		
PC 20A normale			
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)	1		
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)			
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)			
RJ45	3		
Appel infirmière			
Interphone / Visiophone entrée du service			
Vidéosurveillance			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette			
Monitoring			
Autres alarmes			
Alimentation spécifique			

Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène	1		1	
Vide	1		1	
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface

Surface utile (m2) 18

Hauteur libre mini (m) 2.7

Piomberie sanitaire	A la charge	
	Qté	de :
Linéaire de paillasse		
Nb bacs par paillasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Évier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Robinet puisage		
Aug chirurgicale		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

Observations / équipements compris dans l'opération

